




DETALLE #1: LUMINARIA DE EMERGENCIA PEGADA AL CIELO
SIN ESCALA



DETALLE #2: MONTAJE DE ENCHUFE O MECANISMO (TOMAS ESPECIALES)
SIN ESCALA



DETALLE #3: LUMINARIA FIJA MONTADA EN TECHO.
SIN ESCALA




DETALLE #4: LUMINARIA MONTAJE SALIENTE
SIN ESCALA




DETALLE #6: DE ROTULO DE SALIDA
SIN ESCALA


TODAS LAS LÁMPARAS DE EMERGENCIA CUMPLIRÁN CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN:
1-AUTONOMÍA: 90 MINUTOS, SEGÚN NFPA 101, CAPÍTULO 7.
2-DESEMPEÑO: 10.8 LUX PROMEDIO EN EL INICIO Y 1.1 LUX A LO LARGO DE LAS VÍAS MEDIDAS A NIVEL DEL SUELO, SEGÚN NFPA 101, CAPÍTULO 7.
3-DESEMPEÑO AL FINAL DE LA CARGA DE LA BATERÍA: PROMEDIO NO MENOR A 6,5 LUX Y 0,65 LUX AL FINAL DE LADURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN, SEGÚN NFPA 101, CAPÍTULO 7.




DETALLE #5: MONTAJE SOPORTE LUMINARIA TIPO SPOT EMPOTRADO EN EL CIELO SUSPENDIDO
SIN ESCALA




DETALLE #7: CANALIZACIÓN
ESCALA 1:10




DETALLE #8: LUMINARIA, MONTAJE SUSPENDIDO.
SIN ESCALA




DETALLE #9: MONTAJE DE LÁMPARA EN DUCTO.
SIN ESCALA




DETALLE #10: PLAFON TIPO "OJO DE BUEY" -LUMINARIA DE PARED MONTAJE MURAL.
SIN ESCALA



DETALLE #11: DE MONATAJE DE LA FOTOCELDA EN EL TECHO
SIN ESCALA




DETALLE #12: MONATAJE DE LA FOTOCELDA EN EL TECHO
SIN ESCALA




-NOTA: DIÁMETRO DE CANALIZACIÓN Y GAZAS SEGÚN DETALLE EL TIPO DE CANALIZACIÓN.
-EN CASO DE QUE EXISTA UNA DISTANCIA MAYOR A 1.8 m EN TECHOS TIPO CERCHA SE DEBE IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN SIMILAR A LA PROPUESTA PARA LA CANALIZACIÓN AÉREA SOBRE PASILLO CUBIERTO, VERIFICANDO QUE BAJO NINGÚN MOTIVO EXISTAN TRAMOS DE TUBERÍA MAYORES A 1.8 m SIN SOPORTE.


DETALLE #13: CANALIZACIÓN ÁEREA
SIN ESCALA



DETALLE #15: BAJANTE DE CONEXIÓN VOZ Y DATOS
SIN ESCALA



DETALLE #16: LUMINARIA ORIENTABLE - FIJACIÓN EN PARED.
ESCALA 1:10



cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 783703
MONTO	¢ 950,761,187.00
FECHA	07/07/2017
CATASTRO	G-638550-1986
TAMAÑO	6,627 M2
REGISTRADO POR	02328
BITACORA	

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 07/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
PROYECTOS NO CLASIFICADOS (REVISADO POR BOMBEROS,AYA, MINSALUD)	
PROPIETARIO	CÉDULA
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	3-007-66304
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
300 METROS SUR Y 50 OESTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	PROVINCIA: GUANACASTE CANTÓN: ABANGARES DISTRITO: COLORADO

PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	A-20964 VARGAS RODRIGUEZ PAOLA
	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
	IC-20162 CARREÑO RUEDA JAVIER ENRIQUE
	IE-15018 LIZANO ACOSTA BRAULIO JOSE
EJECUCIÓN Y CONTROL	
INSPECCIÓN	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES Fecha: 07/07/2017

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad ABANGARES. Consultar informe de cumplimiento

Ingenierías Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

Nº CATASTRO: G-638550-86

CITAS: 57051

CONTENIDO:

- DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-DET-37

FECHA	LÁMINA
JULIO 2017	E37/E59