



DETALLE MONTAJE DE REFLECTOR A NIVEL DEL SUELO.

SIN ESCALA


GUIA DE OPERACIONES

Nº	OPERACIONES	ESQUEMAS	HERRAMIENTAS
6	FIJACIÓN DE LAS CAJAS EN LAS PAREDES QUITAR LAS TAPIAS DE LAS CAJAS PARA LAS ENTRADA EN LOS TUBOS. FIJAR LAS CAJAS, CUIDANDO LA VERTICALIDAD.		DESTORNILLADOR, ALICATES Y NIVEL.
7	UNIÓN Y SUJECIÓN UNIR LOS TUBOS A LAS CAJAS. SUJETAR LOS TUBOS CON GRAPAS.		LLAVES PARA TUERCA O DE UÑAS. DESTORNILLADOR
8	EMPALME DE TUBOS EMPALMAR LOS TUBOS A LAS CAJAS.		LLAVE PARA TUERCAS O DE UÑAS.
9	FIJACIÓN Y RESANE FIJAR CON CLAVOS LOS TUBOS EN LAS REGATEO. REZANAR CON MEZCLA DE CEMENTO Y YESO.		MARTILLO, PALUSTRE Y EROCHA.
10	ALAMBRADO PASAR LOS CONDUCTORES POR SECTORES ENTRE DOS CAJAS CERCANAS Y POR EL TECHO. DEJAR LOS CONDUCTORES SOBRESALIR DE LAS CAJAS PARA LOS EMPALMES NECESARIOS.		CINTA DE ACERO PARA "PESCAR" CORTAFRIO TUERAS.




DETALLE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO TP

SIN ESCALA




DETALLE ALIMENTACIÓN DE TABLEROS

SIN ESCALA




DETALLE #45: MONTAJE DE TOMACORRIENTE EN CIELO RASO

SIN ESCALA




DET. #167: MALLA PUESTA A TIERRA PRINCIPAL BANCO DE TRANSFORMADORES

SIN ESCALA




DETALLE #46: ACCESORIO DE MONTAJE

SIN ESCALA




DETALLE #47: DE DERIVACIÓN DESDE DUCTO METÁLICO.

SIN ESCALA




DET. #48: CONEXION CONDUCTOR TIERRA A SALIDA TOMACORRIENTES

SIN ESCALA



DET. #49: MALLA PUESTA A TIERRA PRINCIPAL CONFIGURACIÓN TRIÁNGULAR.

SIN ESCALA



DET. #50: MALLA PUESTA A TIERRA PRINCIPAL CONFIGURACIÓN LINEAL.

SIN ESCALA




DET. #51: CONECTOR DE COBRE

SIN ESCALA




DET. #52: BAJANTE VARILLA DE COBRE

SIN ESCALA




DETALLE #53: DE FIJACIÓN Y SOPORTE DE LA CANASTA

SIN ESCALA




DETALLE #54: CAJA DE PASO

SIN ESCALA




DETALLE #55: CANALIZACIÓN

SIN ESCALA



DETALLE #56: CONEXION A TIERRA EN CAJAS DE PASO

SIN ESCALA



NOTA: LA ALTURA DE SEPARACIÓN ENTRE EL TUBO PERLIN Y EL CLAVADOR RT VARIA SEGÚN LA POSICIÓN EN EL PASILLO CUBIERTO.

DETALLE #57: CANALIZACIÓN EN PASO CUBIERTOS.

ESCALA 1:10

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 783703
MONTO	¢ 950,761,187.00
FECHA	07/07/2017
CATASTRO	G-638550-1986
TAMAÑO	6,627 M2
REGISTRADO POR	02328
BITACORA	

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 07/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
PROYECTOS NO CLASIFICADOS (REVISADO POR BOMBEROS,AYA, MINSALUD)	
PROPIETARIO	**CÉDULA**
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	3-007-66304
DIRECCIÓN	**UBICACIÓN**
300 METROS SUR Y 50 OESTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	PROVINCIA: GUANACASTE CANTÓN: ABANGARES DISTRITO: COLORADO
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	A-20964 VARGAS RODRIGUEZ PAOLA
	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
	IC-20162 CARREÑO RUEDA JAVIER ENRIQUE
	IE-15018 LIZANO ACOSTA BRAULIO JOSE
EJECUCIÓN Y CONTROL	
INSPECCIÓN	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES Fecha: 07/07/2017

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad ABANGARES. Consultar informe de cumplimiento

ingenierías Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

Nº CATASTRO: G-638550-86

CITAS: 57051

CONTENIDO:

- DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-DET-40

FECHA	LÁMINA
JULIO 2017	E40/E59