

PLANTA GENERAL TUBERIA AGUA POTABLE Y CONTRA INCENDIOS

ESCALA 1:400

NOTAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS:

1. NO SE UTILIZARÁ HIDRANTE CONECTADO AL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO DEBIDO A QUE EL MISMO NO APORTA LAS CONDICIONES PRESIÓN Y CAUDAL REQUERIDAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DEL HIDRANTE.
2. SE COLOCARÁ UNA TOMA DIRECTA CON UN TANQUE DE RESERVA DE 60 M^3 SEGÚN SE MUESTRA EN PLANOS.
3. EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ALIMENTA DESDE EL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE Y DIRECTAMENTE DESDE SERVICIO PÚBLICO.

NOTAS SISTEMA POTABLE:

1. EL TAQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE COLOCARÁ SOBRE UNA LOSA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON ACERO #3 @ 15CM EN AMBAS DIRECCIONES Y ESTAS SOBRE UNA BASE DE LASTRE DE 15 CM COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR ESTÁNDAR, LA CUAL SE COLOCARÁ UNA VEZ RETIRADA LA CAPA DE SUELO VEGETAL.
2. EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE INCLUYEN LAS FICHAS TANTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EL TANQUE PRECARGADO Y EL SISTEMA DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE.

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 783703
MONTO	¢ 950,761,187.00
FECHA	07/07/2017
CATASTRO	G-638550-1986
TAMAÑO	6,627 M2
REGISTRADO POR	02328
BITACORA	

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 07/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
PROYECTOS NO CLASIFICADOS (REVISADO POR BOMBEROS,AYA, MINSALUD)	
PROPIETARIO	**CÉDULA**
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	3-007-66304
DIRECCIÓN	**UBICACIÓN**
300 METROS SUR Y 50 OESTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.	PROVINCIA: GUANACASTE CANTÓN: ABANGARES DISTRITO: COLORADO
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	A-20964 VARGAS RODRIGUEZ PAOLA
	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
	IC-20162 CARREÑO RUEDA JAVIER ENRIQUE
	IE-15018 LIZANO ACOSTA BRAULIO JOSE
EJECUCIÓN Y CONTROL	
INSPECCIÓN	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES Fecha: 07/07/2017

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad ABANGARES. Consultar informe de cumplimiento

Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO – CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

N° CATASTRO: – G-638550-86

CITAS: – 57051

CONTENIDO:

PLANTA GENERAL TUBERIA POTABLE

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-MEC-02

FECHA	LÁMINA
JULIO 2017	M-02 / 24