PLANTA RUTA DE EVACUACIÓN DE TALLER DE TEXTIL–NAVAL PESQUERO

ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA DE EMERGENCIAS

ROTULO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	SIMBOLO
	RÓTULO PULSADOR DE ALARMA, COLOCAR A UNA ALTURA DE 1.20 m. S.N.P.T., SUJETO CON GANCHOS, EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO. FONDO ROJO, LETRAS Y SIMBOLOS EN BLANCO. PARA ESTACIÓN MANUAL DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO. CONEXIÓN LAM: EL11 Y EL-12	30 x 15 cm	1
EXTINTOR H2O	EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN PARA FUEGO CLASE A, DE 10.00 LITROS DE CAPACIDAD (CON GABINETE), COLOCAR A UNA ALTURA DE 1.20 m. S.N.P.T., EN GABINETE, EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO. FONDO ROJO, LETRAS Y SIMBOLOS EN BLANCO.	30 x 15 cm	2
EXTINTOR CO2	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) PARA FUEGOS CLASES B Y C, DE 4.536 DE CAPACIDAD (CON GABINETE), COLOCAR A UNA ALTURA DE 1.20 m. S.N.P.T. SUJETO CON GANCHOS, EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO. FONDO EN ROJO, LETRAS Y SIMBOLOS EN BLANCO.	30 x 15 cm	
EXTINTOR PQS	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO PARA FUEGOS CLASES A–B–C, DE 4.536 DE CAPACIDAD, (CON GABINETE), COLOCAR A UNA ALTURA DE 1.20 m. S.N.P.T. SUJETO CON GANCHOS, EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO. FONDO ROJO, LETRAS Y SIMBOLOS EN BLANCO.	30 x 15 cm	
SALIDA	RÓTULO SALIDA DE EMERGENCIA, FONDO VERDE, LETRAS Y SIMBOLOS EN BLANCO	40 x 30 cm	3
SALIDA	RÓTULO DE SALIDA HACIA LA IZQUIERDA. FONDO VERDE LETRAS Y SIMBOLOS EN BLANCO	30 x 15 cm	1
SALIDA	RÓTULO DE SALIDA HACIA LA DERECHA. FONDO VERDE LETRAS Y SIMBOLOS EN BLANCO	30 x 15 cm	2
	RÓTULO PUNTO DE REUNIÓN. FONDO VERDE LETRAS Y SIMBOLOS EN BLANCO. COLOCACIÓN A DEFINIR EN SITIO.	40 x 30 cm	
HIDRANTE A CONSTRUIR EN SEGUNDA ETAPA. VER DETALLE EN LÁMINA A-15			H
RUTA DE EVACUACIÓN			

LOS RÓTULOS DEBEN SER COLOCADOS EN LUGARES VISIBLES PARA TODOS LOS OCUPANTES DE LAS INSTALACIONES, TANTO VISITANTES COMO ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES. VER UBICACIÓN SUGERIDA EN PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ADJUNTA. LA DISPOSICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN SE HACE CONFORME A LA NORMA TÉCNICA DE COSTA RICA INTE 21-02-02-06. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y VÍAS DE EVACUACIÓN. ACATARÁ DEL MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (2013) BASADO EN NFPA 101, CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA.
LA DISPOSICIÓN SE HARÁ CON BASE EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA SITIOS DE OCUPACIÓN EDUCATIVA.

TIPOS DE EXTINTOR

MATERIALES COMUNES COMBUSTIBLES	A
LIQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES	B
EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	C

NOTAS:

SEGÚN LA TABLA 6.2.1.1 DE NFPA 10 LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES SE REALIZÓ CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA Y BASADO EN LA NORMA NFPA 101, EN LA CUAL SE DAN LOS ALINEAMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS EXTINTORES DEPENDIENDO DEL RIESGO Y EL AREA MÁXIMA A CUBRIR POR CADA EXTINTOR.

SALVEDAD:

LOS EXINTORES SON SÓLO UNA PEQUEÑA PARTE DEL SISTEMA PORTATIL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SU PRESENCIA NO GARANTIZA LA PROTECCIÓN NI PREVENCIÓN DE UN INCENDIO Y SON PARA CASOS DE ATENCIÓN BÁSICA. SE PROPONE COLOCAR UN MAYOR NÚMERO DE LOS QUE SE PROPONEN COMO EL MÍNIMO DE LA NORMA, CON EL FIN DE ACORTAR LAS DISTANCIAS DE RECORRIDO HACIA EL EXTINTOR Y QUE SE CUBRAN LAS NECESIDADES SEGÚN EL TIPO DE RIESGO PRESENTE EN LA EDIFICACIÓN.

ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

Nº CATASTRO: G-638550-86

CITAS: 57051

CONTENIDO:

- PLANTA TOMACORRIENTES TALLER DE METALMECANICA
- PLANTA TOMACORRIENTES TALLER DE TEXTIL-NAVAL PESQUERO
- TABLA DE SIMBOLOGÍA

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-RE-25

FECHA	LÁMINA
AGOSTO 2022	E25