PLANTA AIRE ACONDICIONADO– LABORATORIOS
ESCALA 1:50



LOCALIZACIÓN
ESCALA 1:2000

| SIMBOLOGÍA AIRE ACONDICIONADO | |
|---|---|
| SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN |
| | UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI SPLIT (VER TABLA DE ESPECIFICACIONES). |
| | UNIDAD CONDENSADORA TIPO MINI SPLIT (VER TABLA DE ESPECIFICACIONES). UBICADA SOBRE TECHO. |
| — — | S: TUBERIA DE SUCCION EN COBRE L CON ASLAMIENTO DE HULE DE UN ESPESOR DE 3/4", TIPO ARMAFLEX, DIAMETRO INDICADO EN PLANTA |
| | L:TUBERIA DE LIQUIDO EN COBRE L CON ASLAMIENTO DE HULE DE UN ESPESOR DE 3/4", TIPO ARMAFLEX, DIAMETRO INDICADO EN PLANTA |
| T | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE, PROGRAMACIONES DIFERENTES PARA CADA DIA DE LA SEMANA, BLOQUEO DE TECLADO CON CLAVE ALFANUMÉRICA MOD. DNT-T103 REF. DELTA |




PLANTA AIRE ACONDICIONADO– AULAS
ESCALA 1:50

ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO
Nº CATASTRO: G-638550-86
CITAS:

CONTENIDO:
PLANTA AIRES ACONDICIONADOS -AULAS
PLANTA AIRES ACONDICIONADOS- LABORATORIOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-A/C-29

| FECHA | LÁMINA |
|---|---|
| AGOSTO 2022 | E29 |