




DETALLE #1: LUMINARIA DE EMERGENCIA PEGADA AL CIELO
SIN ESCALA



DETALLE #2: MONTAJE DE ENCHUFE O MECANISMO (TOMAS ESPECIALES)
SIN ESCALA



DETALLE #3: LUMINARIA FIJA MONTADA EN TECHO.
SIN ESCALA




DETALLE #4: LUMINARIA MONTAJE SALIENTE
SIN ESCALA




DETALLE #6: DE ROTULO DE SALIDA
SIN ESCALA


TODAS LAS LÁMPARAS DE EMERGENCIA CUMPLIRÁN CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN:
1-AUTONOMÍA: 90 MINUTOS, SEGÚN NFPA 101, CAPÍTULO 7.
2-DESEMPEÑO: 10.8 LUX PROMEDIO EN EL INICIO Y 1.1 LUX A LO LARGO DE LAS VÍAS MEDIDAS A NIVEL DEL SUELO, SEGÚN NFPA 101, CAPÍTULO 7.
3-DESEMPEÑO AL FINAL DE LA CARGA DE LA BATERÍA: PROMEDIO NO MENOR A 6.5 LUX Y 0.65 LUX AL FINAL DE LADURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN, SEGÚN NFPA 101, CAPÍTULO 7.




DETALLE #5: MONTAJE SOPORTE LUMINARIA TIPO SPOT EMPOTRADO EN EL CIELO SUSPENDIDO
SIN ESCALA




DETALLE #7: CANALIZACIÓN
ESCALA 1:10




DETALLE #8: LUMINARIA, MONTAJE SUSPENDIDO.
SIN ESCALA




DETALLE #9: MONTAJE DE LÁMPARA EN DUCTO.
SIN ESCALA




DETALLE #10: PLAFON TIPO "OJO DE BUEY" -LUMINARIA DE PARED MONTAJE MURAL.
SIN ESCALA



DETALLE #11: DE MONTAJE DE LA FOTOCELDA EN EL TECHO
SIN ESCALA




DETALLE #12: MONTAJE DE LA FOTOCELDA EN EL TECHO
SIN ESCALA




-NOTA- DIÁMETRO DE CANALIZACIÓN Y GAZAS SEGÚN DETALLE EL TIPO DE CANALIZACIÓN.
-EN CASO DE QUE EXISTA UNA DISTANCIA MAYOR A 1.8 m EN TECHOS TIPO CERCHA SE DEBE IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN SIMILAR A LA PROPUESTA PARA LA CANALIZACIÓN AÉREA SOBRE PASILLO CUBIERTO, VERIFICANDO QUE BAJO NINGÚN MOTIVO EXISTAN TRAMOS DE TUBERÍA MAYORES A 1.8 m SIN SOPORTE.

DETALLE #13: CANALIZACIÓN ÁEREA
SIN ESCALA



DETALLE #15: BAJANTE DE CONEXIÓN VOZ Y DATOS
SIN ESCALA



DETALLE #16: LUMINARIA ORIENTABLE – FIJACIÓN EN PARED.
ESCALA 1:10

Ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO
Nº CATASTRO: G-638550-86
CITAS: 57051

CONTENIDO:
- DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-DET-31

FECHA	LÁMINA
AGOSTO 2022	E31