




DETALLE MONTAJE DE REFLECTOR A NIVEL DEL SUELO.
SIN ESCALA


GUIA DE OPERACIONES			
N°	OPERACIONES	ESQUEMAS	HERRAMIENTAS
6	FIJACIÓN DE LAS CAJAS EN LAS PAREDES QUITAR LAS TAPAS DE LAS CAJAS PARA LAS ENTRADA EN LOS TUBOS. FIJAR LAS CAJAS, CUIDANDO LA VERTICALIDAD.		DESTORNILLADOR, ALICATES Y NIVEL.
7	UNIÓN Y SUJECIÓN UNIR LOS TUBOS A LAS CAJAS. SUJETAR LOS TUBOS CON GRAPAS.		LLAVES PARA TUERCA O DE VÍAS. DESTORNILLADOR
8	EMPALME DE TUBOS EMPALMAR LOS TUBOS A LAS CAJAS.		LLAVE PARA TUERCAS O DE VÍAS.
9	FIJACIÓN Y RESANE FIJAR CON CLAVOS LOS TUBOS EN LAS REGATEO, REZANAR CON MEZCLA DE CEMENTO Y YESO.		MARTILLO, PALUSTRE Y ESCOVA.
10	ALAMBRADO PASAR LOS CONDUCTORES POR SECTORES ENTRE DOS CAJAS CERCANAS Y POR EL TECHO. DEJAR LOS CONDUCTORES SOBRESALIR DE LAS CAJAS PARA LOS EMPALMES NECESARIOS.		CINTA DE ACERO PARA "PESCAR" CORTAFRIO TUERAS.




DETALLE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO TP
SIN ESCALA




DETALLE ALIMENTACIÓN DE TABLEROS
SIN ESCALA




DETALLE #45: MONTAJE DE TOMACORRIENTE EN CIELO RASO
SIN ESCALA




DET. #167: MALLA PUESTA A TIERRA PRINCIPAL BANCO DE TRANSFORMADORES
SIN ESCALA




DETALLE #46: ACCESORIO DE MONTAJE
SIN ESCALA




DETALLE #47: DE DERIVACIÓN DESDE DUCTO METÁLICO.
SIN ESCALA



DET. #48: CONEXION CONDUCTOR TIERRA A SALIDA TOMACORRIENTES
SIN ESCALA



DET. #49: MALLA PUESTA A TIERRA PRINCIPAL CONFIGURACIÓN TRIÁNGULAR.
SIN ESCALA




DET. #50: MALLA PUESTA A TIERRA PRINCIPAL CONFIGURACIÓN LINEAL.
SIN ESCALA




DET. #51: CONECTOR DE COBRE
SIN ESCALA




DET. #52: BAJANTE VARILLA DE COBRE
SIN ESCALA




DETALLE #53: DE FIJACIÓN Y SOPORTE DE LA CANASTA
SIN ESCALA




DETALLE #54: CAJA DE PASO
SIN ESCALA



DETALLE #55: CANALIZACIÓN
SIN ESCALA



DETALLE #56: CONEXION A TIERRA EN CAJAS DE PASO
SIN ESCALA



NOTA: LA ALTURA DE SEPARACIÓN ENTRE EL TUBO PERLIN Y EL CLAVADOR RT VARA SEGÚN LA POSICIÓN EN EL PASILLO CUBIERTO.

DETALLE #57: CANALIZACIÓN EN PASO CUBIERTOS.
ESCALA 1:10

ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO
N° CATASTRO: G–638550–86
CITAS: 57051

CONTENIDO:
– DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C–457–DET–35

FECHA	LÁMINA
AGOSTO 2022	E35