

NOTAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS:

1. NO SE UTILIZARÁ HIDRANTE CONECTADO AL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO DEBIDO A QUE EL MISMO NO APORTA LAS CONDICIONES PRESIÓN Y CAUDAL REQUERIDAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DEL HIDRANTE.
2. SE COLOCARÁ UNA TOMA DIRECTA CON UN TANQUE DE RESERVA DE 60 M^3 SEGÚN SE MUESTRA EN PLANOS.
3. EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ALIMENTA DESDE EL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE Y DIRECTAMENTE DESDE SERVICIO PÚBLICO.

NOTAS SISTEMA POTABLE:

1. EL TAQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE COLOCARÁ SOBRE UNA LOSA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON ACERO #3 @ 15CM EN AMBAS DIRECCIONES Y ESTAS SOBRE UNA BASE DE LASTRE DE 15 CM COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR ESTÁNDAR, LA CUAL SE COLOCARÁ UNA VEZ RETIRADA LA CAPA DE SUELO VEGETAL.
2. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE INCLUYEN LAS FICHAS TANTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EL TANQUE PRECARGADO Y EL SISTEMA DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE.

PLANTA GENERAL TUBERIA AGUA POTABLE Y CONTRA INCENDIOS

ESCALA 1:400

Ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO – CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

Nº CATASTRO: – G-638550-86

CITAS: – 57051

CONTENIDO:

PLANTA GENERAL TUBERIA POTABLE

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-MEC-02

FECHA	LÁMINA
JULIO 2017	M-02